

一般取扱所（吹付塗装作業等）点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
建 築 物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視		
	他用途との区画	亀裂、損傷等の有無	目視		
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視		
	床 面	滞油、滞水の有無	目視		
		亀裂、損傷、くぼみ等の有無			
階 段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視			
換 気 ・ 排 出 設 備 等		給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の要否	目視		
		引火防止網の損傷及び目づまりの有無	目視		
		防火ダンパーの損傷の有無及び機能の要否	目視（機能の適否については手動確認）		
		ファンの作動状況の適否	作動確認		
		可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否	作動確認		
た め ま す 、 排 水 溝		亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
危 険 物 の 漏 れ 、 あ ふ れ 等 防 止 設 備		滞油等の有無	目視		
		変形、亀裂、損傷の有無	目視		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
危険物の漏れ、あふれ等 防止設備	塗装状況及び腐食の有無	目視		
	固定状況の適否	目視		
	機能の適否	目視又は作動 確認		
塗 装	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		沈下の有無	目視	
		支柱取付部の目地外れの 有無	目視	
		アンカーボルト等のゆる み等の有無	目視又はハン マーテスト	
設 備	本 体 部 等	漏えいの有無	目視	
		変形、亀裂、損傷の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		ボルト等のゆるみ等の有 無	目視	
		異音、異常振動、異常発 熱の有無	目視	
		機能の適否	作動確認	
等	ア ー ス	断線の有無	目視	
		取付部のゆるみ等の有無	目視	

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
塗 装 設 備 等	ア ス	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
	安 全 装 置	腐食、損傷の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
	計測装置（温度計、 乾湿計、圧力計、回 転計、秤量計、流量 計、静電気測定器 等）	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況の適否	目視		
	危 険 物 を 取 り 扱 う タ ン ク	架 台 、 支 柱	変形、損傷の有無	目視	
			塗装状況及び腐食の有無	目視	
			固定ボルト等のゆるみ等の有無	目視	
本 体 部		漏えいの有無	目視又はガス検知器等による検知		
		変形、亀裂、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定		
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
		保温（冷）材の損傷、脱落等の有無	目視		
		強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無	目視		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
危 険 物	ノズル（水抜管を含む。）、マンホール等	漏えいの有無	目視	
		変形、損傷の有無	目視	
		取付ボルトの汚損等の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視又は計器による肉厚測定	
を 取 り	ミ キ サ ー	漏えいの有無	目視	
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト	
扱 う	ア ー ス	断線の有無	目視	
		取付部のゆるみ等の有無	目視	
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定	
タ ン ク	安全装置（通気管等）	腐食、損傷の有無	目視	
		引火防止網の目づまり、損傷の有無	目視	
		固定状況の適否	目視	
		機能の適否	目視	
計測装置（液面計等）	損傷の有無	目視		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
危 険 物 を 取 り 扱 う タ ン ク	計測装置（液面計等）	取付部のゆるみ等の有無	目視	
		作動、指示状況の適否	目視	
	注 入 口	漏えいの有無	目視	
		変形、損傷の有無	目視	
		接地電極損傷の有無	目視	
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定	
	注 入 口 ピ ッ ト	亀裂、損傷の有無	目視	
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視	
		油種別表示の有無	目視	
	配 管 ・ バ ル ブ 等	配 管	漏えいの有無	目視
変形、損傷の有無			目視	
塗装状況及び腐食の有無			目視	
保温（冷）材の損傷、脱落等の有無			目視※注	
地盤面との離隔状況			目視	
フ ラ ン ジ、 バ ル ブ 等		漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知	
	損傷の有無	目視		

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容	
配 管 ・ バ ル ブ 等	フランジ、バルブ等	塗装状況及び腐食の有無	目視		
		バルブ開閉機能の適否	手動確認		
		フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
	ラック、サポート	変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		固定状況の適否	目視		
	配 管 ピ ッ ト	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
	ポ ン プ 設 備 等	ポンプ（電動機等を含む。）	漏えいの有無	目視	
			変形、損傷の有無	目視	
塗装状況及び腐食の有無			目視		
固定ボルト等のゆるみ等の有無			目視又はハンマーテスト		
軸受部、回転部等の給油状況の適否			目視		
流量及び圧力の適否			目視		
異音、異常振動、異常発熱の有無			目視		
ア ス	断線の有無	目視			

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及 び 措 置 内 容
制 御 装 置 等	警報設備の機能の適否	作動確認		
避 雷 設 備	突針部の傾斜、損傷及び 取付部のゆるみ等の有無	目視		
	避雷導線の断線及び壁体 との接触の有無	目視		
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計に よる測定		
標 識 、 掲 示 板	取付状況、記載事項の適 否及び損傷、汚損の有無	目視		
消 火 設 備	消 火 器	位置、設置数、外観的機 能の適否	目視	
	消火器以外の消火設 備	消火設備点検表による。		
警 報 設 備	自 動 火 災 報 知 設 備	自動火災報知設備点検表による。		
	自 動 火 災 報 知 設 備 以 外 の 警 報 設 備	損傷の有無	目視	
		機能の適否	作動確認	
そ の 他				

注 保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているお
それがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。